

附件 1：新空调数量及参数要求

设备	数量	电 源	技术参数
1.5P	59	220V	1. 能效等级：3 级 2. 额定制冷量（W）：≥3500W ； 3. 额定制热量（W）：≥4300W 4. 额定制冷功率（W）：≤980W； 5. 额定制热功率（W）：≤1390W； 6. 内机噪音 dB（A）≤42； 7. 定/变频：变频 8. 循环风量（m³/h）：≥650 9. 冷暖类型：冷暖型 10. 产品颜色：白色
设备	数量	电 源	技术参数
2P 柜机	26	220V	1. 能效等级：3 级 2. 额定制冷量（W）：≥5110W ； 3. 额定制热量（W）：≥7110W ； 4. 额定制冷功率（W）：≤1620W； 5. 额定制热功率（W）：≤2440W； 6. 内机噪音 dB（A）≤43； 7. 定/变频：变频 8. 循环风量（m³/h）：≥1000 9. 冷暖类型：冷暖型 10. 产品颜色：白色

设备	数量	电 源	技术参数
3P 柜机	19	220V	1. 能效等级：3 级 2. 额定制冷量（W）： $\geq 7210W$ ； 3. 额定制热量（W）： $\geq 9110W$ ； 4. 额定制冷功率（W）： $\leq 2350W$ ； 5. 额定制热功率（W）： $\leq 3400W$ ； 6. 内机噪音 dB（A） ≤ 47 ； 7. 定/变频：变频 8. 循环风量（ m^3/h ）： ≥ 1210 9. 冷暖类型：冷暖型 10. 产品颜色：白色
设备	数量	电 源	技术参数
5P 柜机	6	380V	1. 能效等级：3 级 2. 额定制冷量（W）： $\geq 12000W$ ； 3. 额定制热量（W）： $\geq 12800W$ ； 4. 额定制冷功率（W）： $\leq 4800W$ ； 5. 额定制热功率（W）： $\leq 4200W$ ； 6. 内机噪音 dB（A） ≤ 51 ； 7. 定/变频：定频 8. 循环风量（ m^3/h ）： ≥ 2050 9. 冷暖类型：冷暖型 10. 产品颜色：白色
设备	数量	电 源	技术参数
5P 天井机	8	380V	1. 能效等级：3 级 2. 额定制冷量（W）： $\geq 12000W$ ； 3. 额定制热量（W）： $\geq 12500W$ ； 4. 额定制冷功率（W）： $\leq 4050W$ ； 5. 额定制热功率（W）： $\leq 4450W$ ； 6. 内机噪音 dB（A） ≤ 51 ； 7. 定/变频：定频 8. 循环风量（ m^3/h ）： ≥ 2000 9. 冷暖类型：冷暖型 10. 产品颜色：白色

空调参数要求不低于国家有关验收标准且不低于及本次招标要求的标准。

2、旧空调拆除数量

序号	名称	单位	数量
1	1.5P 空调	台	61
2	2P 柜机	台	24
3	3P 柜机	台	19
4	5P 柜机	台	6
5	5P 天井机	台	6